

**Rada Miejska
w Zdieszowicach**

RADA MIEJSKA 5 w Zdieszowicach	
wpl.	2013 -03- 14
Ilość załączników	
podpis	<i>Mulor</i>

Protokół Nr 47/2013

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdieszowicach

w dniu 13.03.2013 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Werner Mulorz.

I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.

II. Program posiedzenia:

1. Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni do potoku Anka w Zdieszowicach – kontrola realizacji zadania – sporządzenie protokołu z kontroli.

2. Sprawy bieżące.

III. Przebieg posiedzenia:

Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonej kontroli stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Zdieszowic nr OR.0004.2.2013 z dnia 15.02.2013 r.

IV. Podjęto następujące wnioski:

Komisja wnioskuje o podjęcie przez Urząd Miejski niezbędnych działań celem odprowadzenia wody z fontanny w parku miejskim do potoku Anka lub kanalizacji deszczowej, celem ograniczenia wydatków na opłatę za korzystanie z kanalizacji sanitarnej.

V. Temat następnego posiedzenia:

Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego Żyrowej w 2012 r.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Komisja jest w posiadaniu materiałów

Mulor
Mulor

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA

27 marzec, godzina – 15.15.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Mulorz Werner – Przewodniczący Komisji

Mulorz

Członkowie Komisji:

Adamski Piotr

Adamski

Klama Jerzy

Klama

Labisz Brygida

Labisz

Wenio Stanisław

Wenio

RADA MIEJSKA
w Zdzeszowicach
wpł. 2013 -03- 14
Liczba załączników
podpis *[Signature]*

Zdzeszowice, dnia 20.02.2013 r.
27.02.2013 r.
13.03.2013 r.

PROTOKÓŁ

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH
z przeprowadzonej kontroli zadania:
**„Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni Gimnazjum do potoku Anka w
Zdzeszowicach”**

I. Przebieg kontroli

Kontrola obejmowała analizę dokumentów dostarczonych przez Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzeszowicach, oraz uwagi Komisji z wykonania przedmiotu kontroli.

II. Dokumenty źródłowe zadania inwestycyjnego:

„Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni Gimnazjum do potoku Anka w Zdzeszowicach”.

Dokumentacja projektowa

1. Rozeznanie rynku na wykonanie usługi projektowej (2 oferty pisemne).
2. Umowa nr 01/11/2009 z dnia 10.11.2009r. na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta z Biurem Projektowym „ECO-UNIT”, 46-040 Ozimek, ul. Dzierżonia 4a/9.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 28.12.2009r.
4. Faktura VAT nr 09/12/2009 z dnia 28.12.2009 r.

Realizacja inwestycji

1. Protokół z ustalenia wartości zamówienia wykonania zadania z dnia 09.03.2011r
2. Opracowanie SIWZ z załącznikami oraz ogłoszenie procedury w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 09.03.2011r
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.04.2011r
4. Umowa nr 342/1/2011 z dnia 19.04.2011r. na wykonanie zadania zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MIX” Artur Czapla, ul. Lesiańska 10, 47-330 Januszkowice.
5. Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 20.04.2011r
6. Zgłoszenie zadania do odbioru końcowego z dnia 31.05.2011r.
7. Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 03.06.2011r.
8. Faktura VAT nr FV 34/2011 z dnia 16.06.2011r.

Nadzór na realizacją zadania

1. Umowa z dnia 20.04.2011r. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zawarta z firmą Projektowanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska Mirosław Brzeziński w Opolu.
2. Faktura VAT nr FV/7/2011 z dnia 12.07.2011r

[Signatures]

III. Ustalenia Komisji:

1. Komisja ustaliła że zadanie zostało wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją i zgodnie ze sztuką budowlaną, a wartość robót nie przekroczyła wartości wynikającej z oferty złożonej przez Wykonawcę.
2. Komisja stwierdziła że roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z terminem określonym w zawartej umowie.
3. Komisja stwierdziła, zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami Dyrektora Gimnazjum, że Inspektor Nadzoru zrealizowanego zadania został wyłoniony na podstawie telefonicznego rozeznania rynku.


IV. Wnioski

1. Komisja potwierdza zasadność przeprowadzonej inwestycji i osiągnięte efekty w postaci odprowadzenia wody z basenu do potoku Anka, a nie jak pierwotnie do kanalizacji sanitarnej.
2. Efekty ekonomiczne od września 2011 r. do końca lutego 2013 r. to jest w okresie 18 miesięcy wynoszą około 82 000 zł. (9500 m x 8,60 zł/m). oszczędności, przy wartości zadania około 95 000 zł.
3. Komisja wnioskuje o realizację zadania polegającego na wymianie instalacji doprowadzającej wodę do basenu. W obecnej chwili instalacja jest wysoce awaryjna, co powoduje zabrudzenie wody w basenie, a tym samym kosztowną jej wymianę.

Komisja Rewizyjna :


1. Przewodniczący : Werner Mulorz
2. Członkowie : Piotr Adamski
Stanisław Wenio
Jerzy Klama
Brygida Labisz


.....


.....


.....


.....


.....

PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
tel. 077 406 45 80 - 82
fax 077 406 45 99
NIP 755-16-93-988

DYREKTOR GIMNAZJUM


mgr Mirosław Czernysz

~~Stanowisko Burmistrza Zdzieszowice:~~