

Zdzieszowice, 06.02.2015r.

ZB.271.1.2015

Wysłano dnia 2015.-02.-06

podpis

Otrzymują według
rozdzielnika

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku”, sygnatura ZB.271.1.2015.

Na podstawie art. 38, ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 wraz z późn. zm.) zamawiający w odpowiedzi na niżej podane pytania, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1. **Pytanie :** W dokumentacji projektowej brak rysunków technologii fontanny. Prosimy o ich załączenie.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga jedynie, aby technologia fontanny spełniała warunki opisane w dokumentacji projektowej (Opis techniczny - pkt. 6.2 Założenia technologiczne fontanny) oraz założenia w zakresie rozstawienia dysz fontanny zgodnie z częścią graficzną dokumentacji projektowej. Zamawiający pozostaje przy stanowisku, że załączona dokumentacja techniczna jest wystarczająca dla wykonania zadania.

2. **Pytanie :** W związku z udziałem w przetargu prosimy o informację dotyczącą punktu 6.2. Założenia technologiczne fontanny, w którym występuje stwierdzenie: „*należy stosować pompy zatapialne na napięcie 24V DC*”. Proszę o określenie, czy możliwe jest zastosowanie wymiennie technologii polegającej na umieszczeniu pomp w komorach technologicznych ?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zastosowania pomp zatapialnych zasilanych napięciem 24V DC, umieszczonych w basenie fontanny.

Burmistrz Zdzieszowic

Sybila Zimmerman

Otrzymują :

1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Publikacja na stronie internetowej www.bip.zdzieszowice.pl.