



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740, fax (77) 4466741
e-mail: psse.krapkowice@pis.gov.pl
<http://pssekrapkowice.pis.gov.pl>

Krapkowice, dnia 04.02.2015

HK.071.1.2015.JB

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO
10-02-2015
Nr w rej. 834/2015
Ilość zał. Podpis

Burmistrz Zdzeszowice
ul. Chrobrego 34
47-330 Zdzeszowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach działając na podstawie § 17 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami) przesyła obszarową ocenę jakości wody w gminie Zdzeszowice za rok 2014:

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

Lp	Producent wody (nazwa, adres)	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m ³ /d)	Liczba zaopatrywanej ludności (tys.)	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry- ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2014r.- kwestionowane parametry
----	-------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---	---

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Gmina Zdzeszowice

1.	ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzeszowice	Zdzeszowice (Zdzeszowice)	2000	12,9	odmanganianie odżelazianie, dezynfekcja (w razie potrzeby)	-	przydatna do spożycia
2.	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzeszowicach	Kępna (Kępna, Rozwadza)	200	1,8	odmanganianie odżelazianie dezynfekcja (w razie potrzeby)	-	przydatna do spożycia
3.		Oleszka (Jasiona, Oleszka, Żyrowa, Skąta, Wielmierzowice)	200	1,3	dezynfekcja (w razie potrzeby)	-	przydatna do spożycia

a/a HK

Wykonawca: Joanna Bukała, tel. 77 4466749

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach
dr n. med. Kazimierz Łukawiecki